

CHEKKIT

PALOILMAISIMIEN JA PALOVAROITTIMIEN TESTISAVU



CHEKKIT- testisavu on tarkoitettu käsin tehtävään, normaali huonetilassa tapahtuvaan savuilmaisimien ja palovaroittimien testaustukseen.

Testisavun avulla simuloidaan alkavaa paloa ja todetaan, että savuilmaisin, tai palovaroitin aktivoituu hälytystilaan. Näin varmistetaan se, että palotilanteessa savu pääsee esteettä laitteen ilmaisinkammioon. Tämä on esimerkiksi varmempi tapa todeta palovaroittimen toiminta, kuin pelkkä testipainikkeen painaminen.

Testisavu soveltuu sekä ionisaatio-, että optisella toimintaperiaatteella toimivien ilmaisimien testaukseen.

Testaus suoritetaan kohdistamalla lyhyitä (0,5sek – 1 sek pituisia) kaasusuihkeita ilmaisiimeen/palovaroittimeen noin 0,5m etäisyydeltä (ei lähempää kuin 30 cm ja kauempaa kuin 1m). Odotetaan hetken, että kaasu ehtii vaikuttaa ilmaisiinosan sisällä.

Jos ilmaisin/palovaroitin ei aktivoitu, tulee suorittaa laitteen/järjestelmän kuntotarkistus asian-tuntevan huoltoliikkeen toimesta. Mikäli kysymyksessä on palovaroitin, tulee hälytystesti tässä tilanteessa suorittaa myös painamalla varoittimen testipainiketta, sekä suorittaa tarvittaessa pariston vaihto.

CHEKKIT- testisavua on saatavana kaksi eri tilavuuden omaavaa spray-pulloa kokoa 35ml ja 150 ml.

Testisavu ei sisällä otsonia tuhoavia CFC-komponentteja, eikä herkästi syttyviä ja syövyttäviä ainesosia, joten sen käyttö on turvallista ohjeiden mukaan käytettynä.

Maahantuojaja :

FISEC OY

SECURITY SYSTEMS

Vartiokyläntie 33 00950 Helsinki

puh:09-7599220 fax:09-75992233

e-mail:fisec@sci.fi web:www.fisec.fi