

SANEERAUS- JA RAKENNUSTYÖMAAN SIIRRETTÄVÄ ILMAISINTELINE



Teline on vapaasti seisova ja siinä on säädettävä teleskooppivarsi. Telineen yläosassa on savuilmaisin.

Telineet voidaan liittää mihin tahansa järjestelmään (perinteinen/osoitteellinen) siirrettävällä liitosjohdolla. Ilmaisimet valitaan aina kiinteistössä olevaan järjestelmään sopiviksi.. Ilmaisimina käytetään savuilmaisimia. Ilmaisimen mukana toimitetaan muovinen suojakupu, joka pidetään ilmaisimen päällä päivällä (työaikoina), ja poistetaan yöksi, jolloin tilan valvonta halutaan toimintaan.

Mikäli kiinteistössä ei ole paloilmointinta, voidaan telineet liittää erilliseen palovaroitinkeskukseen. Palovaroitinkeskuksesta saadaan hälytystieto, joka voidaan johtaa GSM-lähettimellä valvottuun paikkaan.

Telineiden liittäminen automaattiseen paloilmointimeen tulee sopia kiinteistön omistajan/haltijan kanssa. Telineiden sijoituksen ja asennuksen suorittaa hyväksytty paloilmointiliike, joka myös opastaa niiden käyttöön, sijoitukseen ja hoitoon liittyvissä asioissa.